DVGW CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390AL0030
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	WITT GmbH & Co. Holding & Handels KG Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten
Vertreiber ***distributor***	WITT-Gasetechnik GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung ***product description***	Gasrücktrittsicherung, nicht flammendurchschlagsicher
Modell ***model***	338
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: B 23/09/4187 vom 13.09.2023 (DBI) Baumusterprüfung: 2-559/2011 vom 11.04.2011 (BAG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN ISO 5175-1 (01.03.2018)- in Anlehnung DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)- in Anlehnung
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	31.12.2025 / 24-0439-GNA

70029-04-A-DE

05.08.2024 Bd A-1/2 i.A. W. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
338	höchster Betriebsdruck: 0,1 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Verwendung nur in Verbindung mit einer zusätzlichen Sicherheitseinrichtung, die im Falle eines Flammenrückschlags die weitere Gaszufuhr unterbricht. Nach jedem Flammenrückschlag ist die Gasrücktrittsicherung auszutauschen oder vor ihrem Wiedereinbau auf einwandfreie Funktionsweise zu prüfen.

DVGW